

6 ноября 2021 г.



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Лаза, 53
Тел. факс (8-84458) 3-53-39
E-mail: ond045@34.mchs.gov.ru
Телефоны доверия:
(8-8442) 789999 ГУ МЧС России по Волгоградской области
(8-8632) 406610 ЮРЦ МЧС России
08.10.2021 г. № 34/45/
На № _____ от _____

Директору МБОУ «Городищенская
СШ №2» Гончаровой С.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 045-101/2021/4

«08» октября 2021 г.

р.п. Городище
(место составления)

Я, начальник ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ливенцев Александр Владимирович, рассмотрев материалы дел об административном правонарушении № 045-101/2021/3 возбужденного 08.10.2021 года в отношении юридического лица – МБОУ «Городищенская СШ №2», по результатам проведения планового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении МБОУ «Городищенская СШ №2», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н., р.п. Городище, ул. Пархоменко, 35А., проведенной в период времени с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 28 сентября 2021 г.: с 13 ч. 00 мин по 14 ч. 00 мин 08 октября 2021 г.; общей продолжительностью: 2 дня / 03 часа 00 минут установил, что Вами на правах руководителя были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая

характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и / или нормативные акты, требования которых нарушены)

- На путях эвакуации, а также в иных помещениях допущено применение отделочного материала потолка (полимерные панели) с неустановленным классом пожарной опасности, показателем горючести, а именно: 1 этаж: коридор, холл, помещение столовой; 2 этаж: актовый зал, коридор (сертификаты соответствия не предоставлены), тем самым допущено нарушение п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Данные нарушения неудовлетворительно оценивают исполнение обязательств в части соблюдения требований пожарной безопасности и при определенных обстоятельствах могут негативно повлиять на безопасность людей и целостность имущества и здания.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ Вам необходимо:

- 1) Установить контроль за устранением вышеуказанных нарушений, с разработкой плана устранения и закрепления ответственных исполнителей.
- 2) Принять меры дисциплинарного наказания в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в области пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ
(Ф.И.О., должность лица в производстве которого находится дело)
МЧС России по Волгоградской области



(подпись)

Ливенцев А.В.

Представление получил(а)

Директор МБОУ «Городищенская СШ №2» Гончарова С.А.

08.10.2021 г.



(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Гончарова Светлана Анатольевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022