

КНМ 34210061000201055931 от 27.09.2021 года

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,

тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому
и Иловлинскому районам

403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, 16
тел. (8-84468) 3-57-01, ond045@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора),
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 45/103-В/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Городищенская
средняя школа №2» (далее - МБОУ «Городищенская СШ №2»)*

ОГРН: 1023405366467 ИНН 3403300524

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам (далее – ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому
районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее УНД и ПР)
Главного управления МЧС России по Волгоградской области Ливенцева Александра
Владимировича № 45/103-В от «27» сентября 2021 года, в период с «28» сентября 2021 года по
«08» октября 2021 года, дознавателем ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области
Погосяном Варужаном Араиковичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в здании *МБОУ «Городищенская СШ
№2»* расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище,
ул. Пархоменко, 35А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: *директор МБОУ «Городи-
щенская СШ №2» Гончаровой Светланы Анатольевны*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>1. На путях эвакуации, а также в иных помещениях допущено применение отделочного материала потолка (полимерные панели) с неустановленным классом пожарной опасности, показателем горючести, а именно:</p> <p>1 этаж: коридор, холл, помещение столовой;</p> <p>2 этаж: коридор (сертификаты соответствия не предоставлены)</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); п. 7, п. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.08.2022г	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Городищенская СШ №2»

Гончарова Светлана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления

старший лейтенант вн. службы Погосян Варужан Араикович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Гончарова Светлана Анатольевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022